

(気体排出口調査計算結果票)

適合状況 : (不適合)

業種 : ショッピングセンター
都道府県名 : 県
市区町村名 : 市
企業名 : 某飲食厨房
測定年月日 : 2004年 月 日

入力データ一覧

排出口の実高さ	: 16.1 (m)	敷地境界線までの最短距離	: 18.6 (m)
排出口の口径	: 1.35 (m)	排出ガスの温度	: 25 ()
排出ガスの排出速度	: 4.24 (m/s)	排出ガスの流量 乾	: 332.26 (Nm ³ /min)
排出ガスの水分量	: 0.4 (%)	臭気排出強度	: .83E + 06 (Nm ³ /min)
排出ガスの流量 湿	: 333.60 (Nm ³ /min)	敷地境界線までの最短距離	: 9.6 (m)
排出ガスの臭気濃度	: 2500	上昇高計算<YES:1 / NO:0>	: 0
排出ガスの臭気指数	: 34		
周辺最大建物の高さ	: 12.9 (m)		
目標臭気指数 10~21	: 10		

計算結果一覧

最大着地臭気濃度 (全域)	: 180.00	出現距離 (全域)	: 1 (m)
最大着地臭気指数 (全域)	: 23	出現距離 (境界外)	: 10 (m)
最大着地臭気濃度 (境界外)	: 180.00	建物影響<強:2 / 弱:1 / 無:0>	: 2
最大着地臭気指数 (境界外)	: 23	許容臭気排出強度	: .46E + 05 (Nm ³ /min)
最高有効高さ	: 0.00 (m)		
排出ガスの許容臭気指数	: 21		

