

最近の臭気測定事例（三点比較式臭袋法）

	採取年月日・時間	場所	処理風量 m ³ /h	業種	入口		出口		脱臭効率
					臭気指数	臭気濃度	臭気指数	臭気濃度	
	H19・05・07・12:00	ららぽーと横浜SC	53200	飲食厨房	29	790	20	100	87.38%
	H19・04・30・11:49	ららぽーと横浜SC	68800	飲食厨房	25	320	17	50	84.22%

株式会社環境管理センター（嗅覚測定認定事業所）測定・分析実施

内藤環境管理株式会社（嗅覚測定認定事業所）測定 分析実施

弊社では脱臭装置の性能測定業務は全て第三者機関にて実施しております。

（社）におい・かおり環境協会認定の嗅覚測定事業所による三点比較式臭袋法(公定法)を推薦致します。